



Wałcz, dnia 20.06.2017 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej
ul. Wolności 11
78-640 Tuczno

DECYZJA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałczu działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 27 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1412 ze zm.),
- art. 104 § 1 i 108 § 1 k.p.a. (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 139 ze zm.),
- § 17 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1989), po zapoznaniu się z wynikiem badania próbki wody pobranej w dniu 19.06.2017 r. z wodociągu Marcinkowice, punkt poboru: Marcinkowice- stacja uzdatniania, udokumentowanej sprawozdaniem nr MWiŻ/MW/570/17 z dnia 20.06.2017 r.

Stwierdza

brak przydatności wody do spożycia z wodociągu Marcinkowice zaopatrującego w wodę 801 mieszkańców miejscowości Marcinkowice i Lubiesz z uwagi na **obecność bakterii z grupy coli**

i nakazuje

1. podjąć działania naprawcze w celu zapewnienia jakości wody pochodzącej z wodociągu Marcinkowice zgodnej z wymaganiami rozporządzenia MZ z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989) poprzez doprowadzenie liczby bakterii z grupy coli do wartości 0 jtk/100 ml wody nie później niż do dnia **26.06.2017 r.**
2. poinformować odbiorców o braku przydatności wody do spożycia pochodzącej z wodociągu Marcinkowice w sposób powszechnie przyjęty oraz umieścić tę informację na stronie internetowej, jeżeli taka jest prowadzona
3. zapewnić odbiorcom wody z wodociągu Marcinkowice zastępcze źródło wody o jakości odpowiadającej wodzie przeznaczonej do spożycia oraz powiadomić o punktach jej poboru
4. poinformować Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałczu o podjętych działaniach w celu realizacji nakazów określonych w pkt 1, 2, 3

Na podstawie art. 108 § 1 k.p.a. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) decyzji w pkt 1, 2, 3 nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

Uzasadnienie:

W dniu 19.06.2017 r. w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Marcinkowice, punktu poboru wody: Marcinkowice- stacja uzdatniania, pobrano próbkę wody do badań laboratoryjnych. Na podstawie w/w badania wody udokumentowanego sprawozdaniem nr MWiŻ/MW/570/17 z dnia 20.06.2017 r., stwierdzono obecność bakterii z grupy coli w ilości 40 jtk/100 ml.

Stan ten powoduje niezgodność z obowiązującym w tej mierze przepisem przytoczonym na wstępie decyzji:

- zgodnie z załącznikiem nr 3 cz. A rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989): dopuszczalna wartość bakterii grupy coli wynosi 0.

Ponadto zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 139 ze zm.) – przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych do realizacji dostaw wody, a także zapewnić należytą jakość dostarczanej wody jak również prowadzić regularną kontrolę wewnętrzną.

Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi nie powinna zawierać mikroorganizmów chorobotwórczych w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego. Stwierdzenie obecności bakterii grupy coli w wodzie sugeruje nieodpowiednie jej uzdatnienie lub wtórne jej zanieczyszczenie. W celu wyeliminowania potencjalnych problemów związanych z obecnością w/w bakterii konieczne jest przeprowadzenie skutecznych zabiegów dezynfekcyjnych.

Przedmiotowy wynik badania próbki wody wskazuje na mikrobiologiczne skażenie wody pochodzącej z wodociągu Marcinkowice, co stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego. W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałczu po rozważeniu stopnia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz po wnikliwej analizie sprawozdania z badania próbki wody z dnia 20.06.2017 r., stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi produkowanej przez w/w wodociąg i zdecydował jak na wstępie decyzji nadając jej rygor natychmiastowej wykonalności w zakresie obowiązków określonych w pkt 1,2 i 3.

Pouczenie:

Na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.):

- art. 10 § 2 z uwagi na zagrożenie zdrowia ludzkiego odstąpiono od zasady czynnego udziału w nim Strony.
- art. 127 § 1 i § 2 oraz art. 129 § 1 i § 2 od niniejszej decyzji służy Stronie odwołanie do Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałczu w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
- art. 127a § 1 i § 2 Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania, a z dniem dostarczenia oświadczenia przez ostatnią ze Stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
- art. 130 § 3 pkt 1 wniesienie odwołania w terminie nie wstrzymuje wykonania decyzji w zakresie pkt 1,2 i 3.

Załącznik (tylko dla Adresata):

1. MWiZ/MW/570/17 z dnia 20.06.2017 r.



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Wałczu
mgr inż. Anna Krysztofiak

Otrzymują:

1. Adresat,
2. a/a.

Do wiadomości:

1. Burmistrz Tuczn, ul. Wolności 6, 78-640 Tuczn (drogą elektroniczną),
2. Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie, ul. Spedytorska 7/2, 70-632 Szczecin (drogą elektroniczną),
3. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wałczu, ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz (drogą elektroniczną).